AB 755

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BRZOZOWIE
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów
psse.brzozow@pis.gov.pl,
tel./fax.(013)4341459

ZAKRES AKREDYTACJI Nr AB 755 JEST DOSTĘPNY NA STRONIE www.psse-brzozow.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Pracownia Fizykochemii Wody
Pracownia Bakteriologii Wody

Nasz znak: POL.HK.711.1. 82.2018

Data sporządzenia sprawozdania: Brzozów, 16.03.2018r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
KOD PRÓBKI **82Z**

Nazwa klienta: **Gmina Domaradz**
Adres: **36-230 Domaradz 345**
Miejsce pobrania próbki : **Wodociąg < 100m^3/24 h Golcowa – Szkoła Podstawowa Nr 2 Domaradz 1802PPPPW0187**
Rodzaj badanej próbki: próbka wody do spożycia przez ludzi
Próbka pobrana i dostarczona przez / Nr protokołu pobrania: pracownika PSSE w Brzozowie Małgorzatę Dobrowolską / PSK.34.Z.2018
Cel badania: ocena zgodności z aktualnymi wymaganiami obowiązujących aktów prawnych(bkw-mok)
Próbka pobrana zgodnie z: instrukcją kontrolną IK/PP/SK/01/01
Numer z rejestru zleceń/umów: POL.HK.711.85.2018
Data pobrania/data przyjęcia próbki do laboratorium: 13.03. 2018r. / 13.03.2018r.
Badanie rozpoczęto/zakończono: 13.03.2018r. / 16.03.2018r.
Stan próbki w chwili przyjęcia: przydatna do badania

Badania oznaczone symbolem * nie są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 755

Parametr	Jednostka	**Wynik badania**	Niepewność wyniku badania[2)]	Dopuszczalne zakresy wartości	Metoda badawcza
Barwa [1)]	mg Pt/l	<5	-	pożądana wartość do 15	PN-EN ISO7887:2012 pkt.7 metoda D
* Zapach [1)]	-	<1 akcept.	-	-	PN-EN 1622:2006
* Smak [1)]	-	akcept.	-	-	PN-EN 1622:2006
Mętność [1)]	NTU	<0,50	-	zalecany zakres wartości do 1,0	PN-EN ISO 7027-1:2016- 09
Przewodność elektryczna właściwa w 25^{0}C	µS/cm	692 temperatura pomiaru 25,0^{0}C	±14	2500	PN-EN 27888:1999
Odczyn (pH) w 20^{0}C	-	7,3	±0,1	6,5÷9,5	PN-EN ISO 10523:2012
*Escherichia coli	jtk/100ml	0	-	0	PN-EN ISO 9308 – 1: 2014-12 +A1:2017-04
*Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	-	0	PN-EN ISO 9308 – 1: 2014-12 +A1:2017-04
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2^{0}C po 72 h	jtk/1ml	<1	-	bez nieprawidłowych zmian	PN-EN ISO 6222:2004

[1)]Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
[2)]Podana wartość niepewności rozszerzonej wyznaczonej dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Nasz znak: POL.HK.711.1.82.2018

Data sporządzenia sprawozdania: Brzozów, 16.03.2018r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
KOD PRÓBKI **82Z**

Wyniki badań odnoszą się do próbki dostarczonej w dniu podanym w sprawozdaniu.
Dopuszczalne zakresy wartości określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń oraz istotnych faktów dotyczących sposobu postępowania.
Klient ma prawo złożenia skargi reklamacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Informacje na temat niepewności wykonywanych badań dostępne są w Laboratorium.
W oszacowanej niepewności wyniku badania nie uwzględnia się składowej związanej z etapem pobierania próbek
Wartość liczbowa ze znakiem"<" oznacza dolną granicę nadzorowanego zakresu metody

Autoryzował w zakresie fizykochemii	Autoryzował w zakresie bakteriologii	Zatwierdził
MŁODSZY ASYSTENT mgr inż. Iwona Chudzikiewicz	ASYSTENT inż. Izabela Grządziel	KIEROWNIK Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Brzozowie mgr inż. Jadwiga Bińkowska

Otrzymują:

1. Zleceniodawca – 1 egz.;
2. PSSE w Brzozowie -1 egz;
3. A/a